



大管一公字第 0612 號

# 公 告

主 旨：C 棟火警警報誤報說明

全體住戶您好：

很抱歉，由於今日晚間六點發生C棟管道間13~21樓漏水造成偵煙設備短路誤報火災警報，導致設備啓動緊急排煙、斷電，造成住戶驚慌與不便，深感抱歉，管理中心將立即進行設備修復，造成各位住戶不便敬請見諒。



大同莊園社區管理服務中心 敬啟  
中華民國 一一二年六月十八日