



大管一公字第 1140217002 號

公 告

主旨：社區 C 棟機房水災事故說明

說明：

- 一、C 棟 13F 機房水災事故，起因為 C5 戶型自來水幹管末端，鑄鐵接頭因年久損耗，不耐水壓而脫落。
- 二、本項事故已通報公共意外責任險承保單位，將就社區本次意外損害的範圍申請理賠。
- 三、**請受影響的住戶務必保留影像及修繕單據**，相關收集方式及理賠所需文件，請見後續公告辦理。
- 四、造成不便、敬請見諒。



大同莊園社區管理中心 敬啟

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 1 7 日