



大管一公字第 1140217001 號

公 告

主旨：社區 C 棟三部客梯停機

說明：

- 一、C 棟 13F 機房水災事故，起因為 C5 戶型自來水幹管末端，鑄鐵接頭因年久損耗，不耐水壓而脫落。
- 二、自機房內大量出水沿電梯井下滲，為保護設備及用戶安全，目前客梯斷電停機。
- 三、請搭乘【貨梯】通行，當遇尖峰時段人數較多，敬請排隊等候，造成不便，尚祈海涵。
- 四、三部客梯將於電梯井及設備皆風乾後，進行過電測試，為安全考量，需待查無異常方得開放搭乘。



大同莊園社區管理中心 敬啟

中華民國 114 年 2 月 17 日