



TATUNG SMART MANOR

大同莊園

大管一(115)公字 1150304001 號

公告

主旨：B1F-409 周圍機車位上方泡沫灑水

說明：

- 一、依據國霖機電人員至該區域檢測，因電磁閥、探測器、中繼器老舊故障，造成消防泡沫噴灑，波及 13 輛停駐機車，已通知車主儘速進行清洗。
- 二、已責成請國霖機電評估報價、備料盡快修繕恢復正常運作，以維公共安全。

造成您的不便，敬請見諒!!



大同莊園社區管理委員會敬

中華民國 115 年 03 月 04 日



京陽物業